

KIR.271.1.1.2020

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KIR.271.1.1.2020, OGŁOSZENIE NR 563155-N-2020 Z DNIA 16.07.2020, nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin”

WYJASNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Wójt Gminy Ciechocin działając zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin.

Pytanie 1.

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargów na „Przebudowę drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I i etap II oraz na "Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania odnoszące się do obu przetargów:

1) W przedmiarach robót brakuje robót przygotowawczych polegających na oczyszczeniu pobocza z darniny w ilościach:

dla :

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I - 800 m2

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap II - 479 m2

"Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" - 1 120 m2

Prosimy o uzupełnienie w/w pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dołącza zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy ofertowe dla:

— Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap I - 800 mb

- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap II - 479 mb
- Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – 810mb

Pytanie 2.

W przedmiarach robót brakuje robót polegających uzupełnieniu poboczy gruntem przed wykonaniem warstwy kruszywa łamanego. Po wykonaniu konstrukcji niweleta jezdni podniesie się i wystąpi konieczność uzupełnienia poboczy gruntem przed wykonaniem warstwy wzmocnienia pobocza kruszywem łamanym w następujących ilościach:

dla :

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap I - ok. 306 m³

„Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" etap II - ok 93 m³

"Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin" - ok 195 m³

Odpowiedź 2.

Zamawiający dołącza zaktualizowane przedmiary oraz kosztorysy ofertowe dla:

- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap I - 800 mb
- Przebudowy drogi gminnej nr 110410C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin etap II - 479 mb
- Przebudowę drogi gminnej Nr 110409C w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Ciechocin – 810mb

Pytanie 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Jeżeli tak to prosimy o podanie dla jakich warstw konstrukcyjnych, prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

Odpowiedź 3.

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania odcinka próbnego dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Odcinek próbny należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego proponowanej lokalizacji. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m². Na odcinku próbnym Wykonawca winien użyć takiej technologii, materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować podczas realizacji zadania wynikającego z wykonanej dokumentacji projektowej oraz podpisanej umowy. Odcinek próbny należy wykonać w pełnej technologii wynikającej z dokumentacji projektowej sporządzonej dla remontowanego odcinka drogi gminnej (m.in. warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, pobocza).

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający załączył przedmiary robót wykonane zgodnie z zapisami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Z up. Wójta

mgr Marta Iwan-Łęgowska
Sekretarz