Łącznik jednobiegunowy, podtynkowy, z podświetleniem i z ramką,

Łącznik świecznikowy, podtynkowy, z podświetleniem i z ramką,

pst Czujnik obecności do zabudowania na ścianach. Zasięg dla ruchu do 10m, kąt do 180 stopni, regulowany przesłonami. Wysokość montażu h= do 2,5m. Do zabudowania w pom. socjalnych (np. WC) i technicznych. Przykładowa specyfikacja urządzenia : LC-Mini 180, biały, naścienny, klasa IP44/ klasa izolacji II.

Przycisk zwierny "światło", podtynkowy, z podświetleniem i z ramką,

pb Puszka prostokątna. podtynkowa, z przekaźnikiem imulsowym, puszkowym, 10A/1P/230V.

8 SEKRETARIAT
8' WÓJT GMINY
9 SEKRETARZ GMINY
10 POMIESZCZENIE BIUROWE
11 SALA POSIEDZEŃ
P4 POMIESZCZENIE BIUROWE
P5 POMIESZCZENIE BIUROWE
P6 POMIESZCZENIE BIUROWE
P7 KOMUNIKACJA
W3 WC

UWAGA :
PODCZAS PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE, BĘDĄCE POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA TYCH INSTALACJI UZGODNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT Z INWESTOREM.

Instalacje wykonać wykonać przewodami miedzianymi rozprowadzanymi w korytkach, w bruździe pod tynkiem,
w rurkach z tworzywa w posadzce, w kanałach naściennych/podparapetowych lub w korytkach kablowych mocowanych 20cm od stropu.
Osprzęt z tworzyw sztucznych, natynkowy lub podtynkowy, klasy IP40, w pomieszczeniach sanitranych, socjalnych klasy minimum IP44,
a w pomieszczeniach kotłowni klasy IP55.
Montaż opraw – do stropu betonowego za pomocą rozporowych kołków metalowych.
Wysokośc montażu łączników : h=1,4 m ppp.

PROJEKT BUDOWLANY

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO. RZUT PIĘTRA.

Układ sieci : TNS

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL 87-80 Włocławek, ul. Pawia 17			
INWESTOR :	GMINA CIECHOCIN CIECHOCIN 172, 87-408 CIECHOCIN		
OBIEKT :	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CIECHOCINIE WRAZ Z WYMIANĄ JEGO WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE		
ADRES :	87-408 CIECHOCIN, CIECHOCIN 172 DZIAŁKA NR EWID. 378/5		
TEMAT :	INSTALACJE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO. RZUT PIĘTRA		
PROJEKTANT :	mgr inż. Krzysztof Hirsch nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem KUP/IE/0111/03		
SPRAWDZIŁ :	inż. Jan Klockowski nr upr. UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem KUP/IE/1039/01		
DATA: 04.07.2016	SKALA 1:100	NR.RYS. EWB-06	BRANŻA: ELEKTRYCZNA