

KL.2, KL.3, KL.4 Klimatyzator typu split Inverter
jednostka wewnętrzna ASYA24LC
moc chłodnicza – 7,1kW
moc grzewcza – 8,1kW
moc elektryczna 2,21/2,24kW
U=230V, I=9,7A
Zasilanie : YKYżo 3*2,5 do jednostki zewnętrznej – od właściwej listwy wentylacji. Połączenie jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną – wg listy kablowej (DTR) urządzenia.

PROJEKT BUDOWLANY

PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I GNIAZD WTYCZKOWYCH. RZUT PIĘTRA.

Układ sieci : TNS

Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.

8 SEKRETARIAT
8' WÓJT GMINY
9 SEKRETARZ GMINY
10 POMIESZCZENIE BIUROWE
11 SALA POSIEDZEŃ
P4 POMIESZCZENIE BIUROWE
P5 POMIESZCZENIE BIUROWE
P6 POMIESZCZENIE BIUROWE
P7 KOMUNIKACJA
W3 WC

UWAGA :
PODCZAS PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH ZWRÓCIĆ UWAGĘ
NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE, BĘDĄCE POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO PROJEKTU.
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA TYCH INSTALACJI UZGODNIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT Z INWESTOREM.

Instalacje wykonać wykonać przewodami miedzianymi rozprowadzanymi w korytkach, w bruździe pod tynkiem, w rurkach z tworzywa w posadzce, w kanałach naściennych/podparapetowych lub w korytkach kablowych mocowanych 20cm od stropu. Osprzęt z tworzyw sztucznych, natynkowy lub podtynkowy, klasy IP40, w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych klasy minimum IP44, a w pomieszczeniach kotłowni klasy IP55.
Lokalizację i ilość punktów elektryczno-logicznych (PEL) potwierdzić u Inwestora przed rozpoczęciem robót.
Lokalizację gniazd wtyczkowych podwójnych instalowanych w pom. biurowych, dostosować do aranżacji wnętrz (wg wskazań Inwestora)
Projekt instalacji informatycznej nie został objęty umową i niniejszym projektem.
W opracowaniu ujęto jejnie wykonanie nowych tras (listwy przypodłogowe) dla rozprowadzenia instalacji IT. GPD – istniejący.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE-PROJEKTY.PL 87-80 Włocławek, ul. Pawia 17			
INWESTOR :	GMINA CIECHOCIN CIECHOCIN 172, 87-408 CIECHOCIN		
OBIEKT :	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CIECHOCINIE WRAZ Z WYMIANĄ JEGO WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE		
ADRES :	87-408 CIECHOCIN, CIECHOCIN 172 DZIAŁKA NR EWID. 378/5		
TEMAT :	INSTALACJE SIŁOWE I GNIAZD WTYCZKOWYCH. RZUT PIĘTRA		
PROJEKTANT :	mgr inż. Krzysztof Hirsch nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem KUP/IE/0111/03		
SPRAWDZIŁ :	inż. Jan Klockowski nr upr. UAN-NB-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem KUP/IE/1039/01		
DATA: 04.07.2016	SKALA 1:100	NR.RYS. EWB-10	BRANŻA: ELEKTRYCZNA